



Vides un
Ģeo
Projekti

PASŪTĪTĀJS: SIA "Projektēšanas birojs Austrumi"
Reģ. Nr. 42403019889
18. Novembra iela 16,
Rēzekne, LV-4601, Latvija

IZPILDĪTĀJS: SIA "Vides un Ģeo projekti"
Reģ. Nr. 40103268060
Skultes iela 15-18, Skulte,
Mārupes novads, LV-2108, Latvija
Tālr.: 26312453

OBJEKTS: Rikteres ielas, kadastra Nr. 8074 005 0518, kas atrodas
Sidgundas ciemā, Mālpils novadā, pārbūve

ĢEOTEHNISKĀS IZPĒTES PĀRSKATS

Projekta vadītājs/ģeotehniķis

M.Būdnieks

Rīga, 2016

SATURS

Paskaidrojuma raksts	3
1.Ievads	3
2.Vispārīgas ziņas par dabas apstākļiem	3
3.Veikto darbu apraksts un izpētes metodes	3
4.Ģeoloģiskā uzbūve	4
5.Secinājumi un rekomendācijas	4

Pielikumi

- 1.Būvprakses sertifikāts
- 2.Izstrādņu izvietojuma plāns
- 3.Ģeotehnisko urbumu apraksti
- 4.Ģeotehniskie griezumī
- 5.Laboratorisko pārbaužu rezultāti

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.IEVADS

Ģeotehniskās izpētes darbi Sidgundas ciemā, Rikteres ielā, tika veikti 2016.gadā 3.oktobrī, pamatojoties uz SIA "Projektēšanas birojs Austrumi" pasūtījumu.

Izpētes mērķis bija noteikt grunts raksturlielumus ceļu rekonstrukcijas darbiem.

Izpētes darbi tika veikti ģeotehniķa M.Būdnieka (sertifikāta Nr.20-6290, 1.pielikums) vadībā atbilstoši Latvijas valstī spēkā esošiem normatīviem, kā arī Pasūtītāja dotajiem norādījumiem.

Ģeotehnisko izstrādņu izvietojuma plāns dots pārskata 2.pielikumā, ierīkoto urbumu apraksti pievienoti pārskata 3.pielikumā, ģeotehniskie griezumumi aplūkojami 4.pielikumā, bet laboratorisko pārbaužu rezultāti pievienoti 5.pielikumā.

2.VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR DABAS APSTĀKĻIEM

Izpētes teritorija atrodas Sidgundas ciema dienvidu daļā. Izpētes urbumi atrodas teritorijā ar daļēji tehnogēni pārveidotu reljefu un attālums starp izpētes urbumiem taisnā līnijā ir no 146-243 m.

Saskaņā ar izpētes teritorijas topogrāfisko plānu visu izpētes urbumu atverēm tika noteiktas absolūtā augstuma atzīmes (Latvijas augstumu sistēmā) un tās ir robežās no 76.30....80.50 m v.j.l. Izpētes urbumu koordinātas dotas pārskata 3.pielikumā.

Fizģeogrāfiski teritorija ir attiecināma uz Viduslatvijas zemienes Madlienas (Viduslatvijas) nolaidenumu.

3.VEIKTO DARBU APRAKSTS UN IZPĒTES METODES

Izpētes darbi tika veikti ar darbu Pasūtītāju saskaņotās izpētes vietās un saskaņotam izpētes dziļumam.

Darbu gaitā tika:

- ierīkoti četri ģeoloģiskās izpētes urbumi līdz 2.0 m dziļumam no zemes virsmas (kopā 8 m)
- kopumā noņemti četri traucētas struktūras smilšu un mālu grunts paraugi un veikta to testēšana LATAK akreditētā laboratorijā

Izpēte veikta izmantojot vītņurbšanas metodi ar urbšanas instrumentu komplektu STIHL BT121, kas aprīkots ar 1.0 m gariem un 62 mm diametra urbšanas šnekiem.

Lauku darbus veica darbu vadītājs/ģeologs M.Būdnieks un ģeologa palīgs K.Kalniņš.

Laboratoriskās pārbaudes

Izpētes darbu gaitā tika noņemti 4 traucētas struktūras (C kategorijas) smilšu (3.gab) un māla (1.gab) grunts paraugi, kuri pēc to apraksta sastādīšanas tika ievietoti gaisa un ūdens necaurlaidīgā iepakojumā un nogādāti valsts akreditētā (akreditācijas Nr. LATAK – T - 281) AS "Ģeoserviss" grunts testēšanas laboratorijā, kurā grunts paraugiem tika veiktas sekojošas analīzes:

- Granulometriskais sastāvs
- Filtrācijas koeficients sablīvētā stāvoklī

Grunts paraugu testēšana veikta pēc sekojošām testēšanas metodēm:

- Granulometriskais sastāvs – LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005, p.5.2.; 5.3
- Filtrācijas koeficients – GOST 25584-90 p.2

Grunts testēšanu veica AS "Ģeoserviss" inženiere I.Meijere un laboratorijas vadītāja Z.Zariņa.

4. ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE

Izpētes gaitā atsegtās gruntis klasificētas saskaņā ar Latvijas Valsts standartu LVS 437 "Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija", saskaņā ar vītņurbšanas laikā veiktajiem ģeologa novērojumiem un laboratorisko pārbaužu rezultātiem.

Ģeotehniskās izpētes laikā ierīkotajos izpētes urbumos tika atsegtas kvartāra (Q) periodā izveidotas tehnogēnas (tQ_4), kā arī dabīgi veidojušās glaciolimniskas (lgQ_3 Itv) smilšu grūtis un glaciģēnas (gQ_3 Itv) mālu grūtis.

Tehnogēnās grūtis

Tehnogēnās grūtis tika atsegtas visos izpētes urbumos un tās veido ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu līdz 0.50...1.10 m dziļumam no zemes virsmas. Urbumā Nr.1 tehnogēno grunšu virskārtu 0.25 m biezumā veido dolomīta šķembas ar smilts piejaukumu, urbumā Nr.2 0.20 m biezs grantainas smilts slānis, bet urbumos Nr.3 un Nr.4 vidēji rupja smilts ar oļiem. Dziļāk tehnogēno grunšu slāni veido pārraktas vai viendabīgas uzbērtas smilšu grūtis, kas urbumā Nr.1 satur arī sīkus būvgružus.

Smilšu grūtis

Dabīgas, glaciolimniskas izcelsmes, smilšu grūtis tika atsegtas urbumos Nr.2 un Nr.4 tieši zem tehnogēno grunšu slāņiem. Urbumā Nr.2 tās veido smalka granulometriskā sastāva smilts, bet urbumā Nr.4 smalka smilts ar vidēji rupjas smilts piejaukumu.

Mālu grūtis

Dabīgas, glaciģēnas izcelsmes, mālu grūtis tika atsegtas visos izpētes urbumos un tās veido plastiskas konsistences morēnas mālsmilts, kas atsegta urbumā Nr.1, mīksti plastiskas konsistences morēnas smilšmāls, kas atsegts urbumos Nr.1, Nr.2 un Nr.3, kā arī sīksti plastiskas konsistences morēnas smilšmāls, kas konstatēts urbumā Nr.4.

Izpētes teritorijā ierīkotajos urbumos, kas sniedzas līdz 2.0 m dziļumam no zemes virsmas gruntsūdens līmenis netika sasniegts.

5. SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS

- Izpētes teritorijas ģeoloģisko griezumu izpētes urbumu vietās līdz 0.50...1.10 m dziļumam veido tehnogēnas grūtis, bet dziļāk dabīgas smilšu un mālu grūtis. Izpētes urbumu vietās ģeotehniskie apstākļi ir vērtējami kā vienkārši.
- Pie nelabvēlīgiem hidrometeoroloģiskiem apstākļiem – ilgtošiem nokrišņiem, straujas sniega segas nokušanas pavasara mēnešos u.t.t., izpētes teritorijā ir iespējama īslaicīga maldu gruntsūdens uzkrāšanās virs mālu grunts slāņiem ar līmeņa nostāšanos virs tiem iegulošajos tehnogēnajos vai dabīgajos smilšu grunts slāņos, kas izskaidrojams ar mālu grunšu vājajām filtrācijas īpašībām.